

ČERVINKA

CZECH REPUBLIC S.R.O.



ZÁRUČNÍ LIST

Záruční podmínky:

Výrobce odpovídá za soulad výrobku s rozhodnými normami v době uskutečnění jeho prodeje (předání odběrateli), a dále poskytuje na výrobek záruku po dobu 6 měsíců od daného okamžiku – to vše za předpokladu řádné instalace výrobku a při užití výrobku souladně s pravidly obsaženými v návodu k jeho použití. Porušením plomby výrobku nebo jiným jeho mechanickým poškozením záruka zaniká.

Technický popis a návod k použití přístroje LITH EX6.

Základní údaje

Druh hasiva:	AVD
Hmotnost hasiva:	6.0 l
Pohonná látka:	Dusík + 3 % Hélium
Maximální hmotnost:	10.8 kg
Provozní tlak při +20 °C:	15 bar
Maximální provozní tlak:	17.7 bar
Zkušební tlak:	29 bar

Popis přístroje:

Přístroj tvoří kovová tlaková láhev opatřená výstupním pákovým ventilem s plombou. Ventil je zakončen hadicí s tryskou. Přístroj je potažen práškovým plastem odstín RAL 3000. Součástí přístroje je orientační kontrolní manometr indikující tlak v hasicím přístroji, typový štítek s návodem a popř. štítek s revizními údaji. K přístroji je dodáván držák pro upevnění na zeď.

Použití:

Přístroj je konstruovaný a určený k hašení zařízení třídy: A – látky pevné, hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů) např. dřevo, papír, sláma, uhlí, textil, guma. Látky, které jsou pod elektrickým napětím do 1000 V. Minimální vzdálenost od hořící látky je 1 m. Určený k hašení požárů lithiových baterií v počáteční fázi.

Pracovní podmínky:

Pracovní schopnost je předpokládána v rozmezí teplot +5 °C až +60 °C. Chraňte před mrazem.

Způsob umístění:

Hasicí přístroj musí být nainstalován a udržován zcela v souladu s § 9 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Umístění hasicího přístroje musí umožňovat jeho snadné a rychlé použití. Přenosný hasicí přístroj se umístí na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu. Toto zajištění se provádí dodávaným držákem.

Návod k použití při vlastním hašení:

Při vzniku požáru výrobek dopravte na místo hašení. Hadici s tryskou nasměrujte na ohnisko požáru a hasicí přístroj uveďte v činnost úplným stlačením pákového ventilu až na doraz. Činnost výrobku (vlastní hašení) lze kdykoliv přerušit povolením stlačení ventilu.

Kontrola a pravidla údržby:

Pro ověření řádné funkčnosti výrobku je výrobcem doporučováno pravidelné provádění jeho kontrol, a to nejméně v následujícím rozsahu: Pověřená osoba vizuálně zkontroluje výrobek (hasicí přístroj), jednou za měsíc, z hlediska známek případného poškození výrobku či jeho předchozího použití. Výrobek nutno bezodkladně vyřadit z provozu při zjištění kterékoliv z následujících skutečností: (i) chybí pojistka, (ii) poklesne-li hmotnost hasicího přístroje pod vymezenou minimální hodnotu, (iii) přesáhne-li indikátor tlaku na manometru do červené části, (iv) hasicí přístroj jeví jakékoliv známky mechanického či jiného poškození (například koroze).

Dále dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. musí hasicí přístroj výrobce nebo ním písemně pověřená osoba k dané činnosti alespoň jednou ročně podrobit servisní kontrole a každých 5let periodické zkoušce prováděné ve specializované dílně vybavené a přizpůsobené k hasicím přístrojům s AVD hasivem.

Po každém použití musí být hasicí přístroj odtlakován, pročištěny jednotlivé komponenty a znovu naplněn,

ČERVINKA

CZECH REPUBLIC S.R.O.



a to k tomu pověřenou vyškolenou a kompetentní osobou. Pro zachování plné funkčnosti výrobku používejte pouze originální výrobky a náhradní díly v souladu s pokyny výrobce. Před použitím výrobek netestujte!

Hasičí přístroj je tlaková nádoba a pro jeho řádné užití nutno vždy přinejmenším zajistit, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození, napadení korozí nebo vystavení nepříznivým vnějším vlivům počasí (zejména výrobek nevystavujte přímému slunečnímu svitu, působení vlhkosti, ani nepřiměřeně nízkým či vysokým teplotám); po vyřazení hasičiho přístroje z provozu nelikvidovat jej v ohni. Musí být nechán ekologicky zlikvidován specializovanou firmou.

Dodržujte obvyklá pravidla bezpečnosti, a to při zohlednění vymezeného účelu užití výrobku. Výrobek skladujte a užívejte pouze při vhodných a charakteru výrobku vyhovujících podmínkách. Výrobek je navržen a slouží pro použití v uzavřeném prostoru. Při nakládání s výrobkem a jeho užití k hašení požáru nutno vždy dodržet pokyny dle manuálu výrobce a vyvarovat se neodborné manipulaci s výrobkem. Výrobek je dimenzován pro hašení požáru jeho náplní přiměřenému rozsahu. Při užití výrobku dbejte specifik plynoucích z jeho povahy a náležitě chraňte zdraví i majetek. Neodborná montáž výrobku či řádné nedodržení pokynů k užití výrobku mohou vést k podstatnému snížení až vymizení jeho hasičích funkcí a schopností.

Společně s podpisem dodacího listu k výrobku odběratel potvrzuje, že byl náležitě a dostatečně srozuměn s návodem k použití výrobku a pravidly údržby, tyto shledává zcela dostačujícími.

Servis:

Instalaci, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasičích přístrojů provádí:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.,

Provozovna: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště

+420 572 570 961, info@cervinkafire.com,

www.cervinkafire.com

Distributor	ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. Provozovna: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště Tel: +420 572 432 211, Fax: +420 572 541 101 Údaje o registraci: Městský soud v Praze, sp. zn. C 200910
Název výrobku	PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ K HAŠENÍ LITHIOVÝCH BATERIÍ 6 I
Typ výrobku	LITH EX6
Výrobní číslo	
Záruční doba	6 měsíců ode dne uskutečnění prodeje (za dodržení záručních podmínek výrobce shora vymezených)
Datum výroby	
Výstupní kontrola	
Datum prodeje	
RAZÍTKO	PODPIS