

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HASICÍ PŘÍSTROJE A TLAKOVÉ LÁHVE - model HT350

Uživatelsky přívětivé a kompletní zařízení pro zkoušení přenosných hasicích přístrojů, tlakových lahví a CO₂ patron.



POPIS

Zařízení je vyrobeno z lakované ocelové konstrukce, která je navržena pro ukotvení k podlaze.

Na levé straně se nachází ovládací panel a zkušební čerpadlo. Na pravé straně je umístěna zkušební kabina, která umožňuje testování 3 nebo 5 přenosných hasicích přístrojů při nízkém i vysokém tlaku.

Každé zkušební místo je vybaveno ručním svěrákem pro upnutí tlakové láhve.

Na vyžádání může být kabina vybavena čelní ochrannou stěnou pro zvýšení bezpečnosti obsluhy.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Ocelový rám
- > Ovládací panel včetně ventilových rozvodů
- > Konstrukce připravená k ukotvení k podlaze
- > Pneumatické vodní čerpadlo
- > Ruční svěráky
- > Vysokotlaké uzavírací kulové ventily
- > Jednotka redukce tlaku přívodu vzduchu
- > Manometr pro kontrolu zkušební tlaku
- > Lakovaná zkušební jednotka
- > Ochranná kabina (na vyžádání)

DOSTUPNÉ MODELY

- > HT350-3 nebo HT350-5 - pro 3 nebo 5 tlakových lahví
- > Modely pro láhve se speciálními rozměry (průměr nebo výška) na vyžádání
- > Nízkotlaká zkušební sada k dispozici na vyžádání (minimální tlak 30 bar, minimální objem láhve 20 l)

STANDARDNÍ VÝBAVA

	KÓD
Sada 4 rychlospojek pro plnění lahví se závitem W28,8 – 25E	
Rychlospojka W28,8 pro testování	MZCZ032
Hadice přívodu vody Ø ½", SAE100R6, délka 2000 mm	41/560/002
Hadice odvodu vody Ø ¼", SAE100R6, délka 2000 mm	41/560/001
Hadice přívodu vzduchu Ø ¼", SAE100R6, délka 2000 mm	41/560/001

TECHNICKÉ PARAMETRY

Minimální zkušební tlak	30bar
Maximální zkušební tlak	450bar
Velikost tlakových lahví Průměr (min / max) Výška (min / max)	70 ÷ 220 mm 250 ÷ 850 mm
Počet lahví	3 nebo 5
Přívod vzduchu	6/7 bar 100 l/min
Přívod vody	1/5 bar 10 ÷ 15 l/min
Testovací kapacita (podle velikosti lahví)	12 ÷ 20 lahví / hod
Max. celkové rozměry (Š×D×V)	3085 × 700 × 2350 mm
Hmotnost	200 kg
Hlučnost	< 85 dB

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- > Adaptéry pro testování hasicích přístrojů s jinými typy závitů
- > Hadice v jiných délkách, než je standardní
- > Prodloužená hadice pro testování velkých tlakových lahví nebo pojízdných hasicích přístrojů (kód AZC180)
- > Sada pro nízkotlaké testování (na vyžádání) – min. 30 bar, min. 20 l kapacity



DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com